

## 質問 3 - 1

BSL-4 施設は、人家から遠く離れた場所に設置するべきではないですか？

### 回答

1. BSL-4 施設は、ウイルスを嚴重に封じ込める安全対策を講じた施設になっています。人家の近くに設置されていたとしても安全性が担保されることから人家の近くにあったとしても問題はありません。
2. また、BSL-4 施設には、患者から採取した検体の診断から治療方法の確定などに迅速な対応が求められていることに加え、そのための研究者や施設管理等の人員確保が必要なことから、その立地にはアクセスの良さも求められます。

WHOの文書（1997年）では、BSL-4 施設は住宅地に隣接してはならないとされているのではないのですか？

### 回答

1. 1997年にWHOが出した文書は、病院内や研究所における検査室・実験室の設置に関することが記載されたものです。具体的には、検査室・実験室は建物内では一般の人が出入りする区域から離れた場所に設置すべきであるとしています。
2. WHOは2004年にも同様の文書を出しており、建物内での検査室・実験室に関することと明確に述べており、建物外の設置場所についてはとくに指摘がありません。

“The relative location of the laboratory and its ancillary areas with respect to each other and to the buildings as a whole must be considered.

-Wherever possible laboratories should be sited away from patient, residential and public areas, although patients may have to attend and provide or deliver specimens” (WHO, 1997)